

Утверждаю 
И.о. заведующего Эрхирикского
детского сада «Ручеек»
Раднаева П.А.
«18» сд 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ

По соблюдению правил противопожарного режима на объекте Эрхирикский детский сад «Ручеек»

I. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками Эрхирикского детского сада «Ручеек» и посетителями.

II. Действия работников по предупреждению пожаров

2.1. Ежедневный осмотр помещений

- 2.1.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности отдельных помещений определяется приказом заведующего Эрхирикского детского сада «Ручеек».
- 2.1.2. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности помещений и участков территории, обязаны производить их ежедневный осмотр до начала и по окончании рабочего дня.

Действия работника до начала рабочего времени:

При ежедневном осмотре необходимо особо обращать внимание на:

1. предмет запаха, дыма, необходимо визуально осматривать электропроводку
2. автоматическая сигнализация включена и исправна;
3. проверить все эвакуационные выходы
4. первичные средства пожаротушения находятся на специально отведённых для них местах и доступ к ним свободен, срок эксплуатации огнетушителя

Если при осмотре будут выявлены нарушения настоящей инструкции, то незамедлительно должны быть приняты меры по их устранению.

Действия работника по окончании рабочего времени:

Перед уходом необходимо:

1. выключить все электроприборы
2. окна, форточки плотно закрыть
3. проверить АПС
4. закрыть эвакуационные выходы
5. убрать весь мусор.

2.2. Обязанности работников по предупреждению пожаров помещений

С целью предупреждения пожара в помещениях и в здании в целом запрещается:

- 2.2.1. Пользоваться нагревательными электроприборами для отопления помещений, приготовления и разогрева пищи вне специально отведённых мест и помещений, согласованных с Государственной противопожарной службой.
- 2.2.2. Пользоваться одновременно несколькими электроприборами.
- 2.2.3. Подключать электроприборы без стандартных штепсельных подключающих устройств.
- 2.2.4. Пользоваться неисправными электровыключателями, электророзетками и штепсельными вилками (с разбитыми корпусами, обгоревшими и закопчёнными контактами, с ненадёжно закреплёнными искрящими и нагревающимися в месте контакта проводами, светильниками без колпаков).
- 2.2.5. Производить монтаж и перемонтаж электросетей без соблюдения требований "Правил устройства электроустановок". Использовать для защиты электросети некалиброванные плавкие вставки или автовывключатели, ток срабатывания которых превышает максимально допустимое значение для электросети. Все работы должны выполняться специалистами, имеющими допуск к работе с устройствами, находящимися под напряжением.
- 2.2.6. Курить в помещениях ДОУ, туалетах, коридорах, складских помещениях. Курение допускается только в специально отведённых для этой цели местах.
- 2.2.7. Приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, огнеопасные предметы и материалы, горючие газы в помещениях.
- 2.2.8. Загромождать мебелью, материалами и оборудованием пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, вестибюли, тамбуры эвакуационных выходов из здания), доступ к первичным средствам пожаротушения, электrorаспределительным щитам и отключающим устройствам.
- 2.2.9. Закрывать на запоры двери эвакуационных выходов в период нахождения людей в здании
- 2.2.10. Использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению.
- 2.2.11. Отключать автоматические средства противопожарной защиты, систему оповещения о пожаре, автоматические устройства обнаружения пожара (автоматическую пожарную сигнализацию), установки автоматического пожаротушения. При необходимости таких отключений, делать это только с письменного разрешения начальника управления образования, с принятием всех необходимых мер противопожарной защиты, в достаточной степени компенсирующих снижение противопожарной защищённости объекта.